

REQUISITOS

INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO:

ALTO - MUY ALTO

D.S. 002-2018-PCM / RJ-016-2018-CENEPRED/J

- 1) **Solicitud de ITSE** (Anexo 1 del Manual de ITSE)
- 2) **Reporte de nivel de riesgo** (Matriz de riesgo) que establezca riesgo **Alto** o **Muy Alto** (Anexo 3 del Manual de ITSE)
- 3) **Derecho de pago.**
- 4) **CROQUIS DE UBICACIÓN** (Plano de localización)
- 5) **PLANO DE ARQUITECTURA** de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo y cuadro detalle de áreas por nivel.
- 6) **PLANO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADROS DE CARGA.**
- 7) **CERTIFICADO VIGENTE DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.**
- 8) **PLAN DE SEGURIDAD** del establecimiento, que incluya **PLANO DE SEÑALIZACIÓN** y **PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN.**
- 9) **Memorias o protocolos de prueba de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendios, los cuales se deben presentar según corresponda, siendo los siguiente:**
 - a) Memoria del sistema de detección y alarma de incendios.
 - b) Memoria de **Extintores**
 - c) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **sistema de rociadores.**
 - d) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **sistema de rociadores especiales tipo spray**
 - e) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **sistema de redes principales de protección contra incendios enterrados** (en caso de fábricas, almacenes, otros).
 - f) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **sistema de montantes y gabinetes de agua contra incendio.**
 - g) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **sistema de las bombas de agua contra incendio.**
 - h) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **sistema de las Luces de Emergencia.**
 - i) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **sistema de las puertas contrafuego**, y sus dispositivos como marcos, bisagras, cierrapuertas, **manija cerrada o barra antipático.**
 - j) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **sistema de administración de humos.**
 - k) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **sistema de presurización de escaleras de evacuación.**
 - l) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **sistema mecánico de extracción de monóxido de carbono.**
 - m) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **teléfono de emergencia en ascensor.**
 - n) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento del **teléfono de bomberos.**

Todos los documentos solicitados deben de estar firmados por el Profesional correspondiente Colegiado y habilitado

***Los documento 1), 2), y 3) se solicitaran en Módulo de Atención al Ciudadano frontis del Palacio Municipal – Modulo N° 2 (Defensa Civil)**